

Результаты осуществления внешнего контроля

№ п / п	Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Реквизиты письма-уведомления учредителя о проведении проверки	Выявленные нарушения	Неустранимые нарушения	Ход устранения нарушений
1.	17.08.2023 – 27.09.2023	Контрольно-ревизионный департамент Министерства науки и высшего образования РФ	Плановая комплексная смешанная проверка отдельных направлений деятельности ФГБОУ ВО «ВВГУ»	Письмо от 09.08.2023 № МН-22/369	Акт проверки от 03.10.2023 на 431 л. (направлен письмом от 04.10.2023 № МН-22/481)	В процессе устранения	отчёт о выполнении плана мероприятий по устранению выявленных нарушений и их предупреждению в дальнейшей деятельности университета на 61 л. (направлен письмом от 16.02.2024 № 239/20000)
2.	22.08.2023 – 25.08.2023	Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Артемовскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного	Осуществление федерального государственного пожарного надзора по адресу: г. Артем, ул. Кирова, 3	Письмо-уведомление от 18.08.2023 № 2308/004-25/37-В/УВП; Решение от 18.08.2023 № 2308/004-25/37-В/РВП	Нарушений не выявлено	Отсутствуют	Отсутствует

№ п / п	Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Реквизиты письма-уведомления учредителя о проведении проверки	Выявленные нарушения	Неустраненные нарушения	Ход устранения нарушений
3.	22.08.2023 – 25.08.2023	управления МЧС России по Приморскому краю Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Артемовскому городскому округу управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Приморскому краю	Осуществление федерального государственного пожарного надзора по адресу: г. Артем, ул. Кооперативная, 6	Письмо-уведомление от 18.08.2023 № 2308/004-25/38-В/УВП; Решение от 18.08.2023 № 2308/004-25/38-В/РВП	Нарушений не выявлено	Отсутствуют	Отсутствует
4.	02.11.2023 – 14.11.2023	Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Владивостоку управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Приморскому краю	Соблюдение требований пожарной безопасности по адресу: г. Владивосток, ул. Державина, 57	Письмо-уведомление от 30.10.2023 № 2310/006-25/525-П/УВП; Решение от 27.10.2023 № 2310/006-25/525-П/РВП; Учетный номер КНМ: 25230061000203625 353	Предписание от 14.11.2023 № 2310/006-25/525-П/РВП: 1. Коридоры длиной более 60 м не разделены противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых не должна превышать 60 м. 2. Выходы с этажей на лестничные клетки не оборудованы дверями с уплотнением в притворах 3. Огнетушители расположены не в	В процессе устранения	В процессе устранения

№ п / п	Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Реквизиты письма-уведомления учредителя о проведении проверки	Выявленные нарушения	Неустраненные нарушения	Ход устранения нарушений
5.	02.11.2023 – 14.11.2023	Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Владивостоку управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Приморскому краю	Соблюдение требований пожарной безопасности по адресу: г. Владивосток, ул. Державина, 59	Письмо-уведомление от 30.10.2023 № 2310/006-25/526-П/УВП; Решение от 27.10.2023 № 2310/006-25/526-П/РВП; Учетный номер КНМ: 25230061000203625 419	<p>специальных подставках из негорючих материалов</p> <p>4. В жилых комнатах уровень звука, воспроизводимый речевыми оповещателями, смонтированными в коридоре, составляет менее 70 дБа</p> <p>5. Нет открываемых оконных ограждений каждые 30 м длины коридора</p> <p>6. Допущено размещение помещений складского назначения в цокольном этаже</p> <p>7. На объекте не хранится документация, подтверждающая пределы огнестойкости</p>	<p>В процессе устранения</p> <p>В процессе устранения</p>	<p>В процессе устранения</p> <p>В процессе устранения</p>

№ п / п	Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Реквизиты письма- уведомления учредителя о проведении проверки	Выявленные нарушения	Неустраненные нарушения	Ход устранения нарушений
6.	03.11.2023 – 14.11.2023	Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Владивостоку управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного	Соблюдение требований пожарной безопасности по адресу: г. Владивосток, ул. Гоголя, 41	Письмо- уведомление от 30.10.2023 № 2310/006-25/530- П/УВП; Решение от 27.10.2023 № 2310/006-25/530- П/РВП;	специальных подставках из негорючих материалов 4. В жилых комнатах уровень звука, воспроизводимый речевыми оповещателями, смонтированными в коридоре, составляет менее 70 дБа 5. Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности в проектной документации 6. Нет открываемых оконных ограждений каждые 30 м длины коридора 7. Допущено размещение помещений складского назначения в цокольном этаже 8. На объекте не хранится документация, подтверждающая пределы огнестойкости	В процессе устранения	В процессе устранения

№ п / п	Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Реквизиты письма-уведомления учредителя о проведении проверки	Выявленные нарушения	Неустраненные нарушения	Ход устранения нарушений
		управления МЧС России по Приморскому краю		Учетный номер КНМ: 25230061000203553820	<p>обеспечивают их свободного открывания изнутри без ключа</p> <p>3. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м.</p> <p>4. Система противодымной вентиляции дымоудаления не запущена</p> <p>5. Допущено размещение помещений складского назначения в цокольном этаже</p> <p>6. Информирование о пожаре происходит исключительно в той части здания, где смонтированы СПС и СОУЭ</p> <p>7. Система СОУЭ находится в неработоспособном состоянии</p> <p>8. На объекте защиты не предусмотрено наличие аварийного эвакуационного освещения</p> <p>9. На объекте не хранятся документация, подтверждающая пределы огнестойкости</p>		
7.	09.11.2023 – 14.11.2023	Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Владивостоку управления	Соблюдение требований пожарной безопасности по адресу: г. Владивосток, ул. Чапаева, 5	Письмо-уведомление от 30.10.2023 № 2310/006-25/536-П/УВП;	<p>Предписание от 14.11.2023 № 2310/006-25/536-П/УВП:</p> <p>1. При эксплуатации эвакуационных путей допущена фиксация samozакрывающихся</p>	В процессе устранения	В процессе устранения

№ п / п	Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Реквизиты письма- уведомления учредителя о проведении проверки	Выявленные нарушения	Неустраненные нарушения	Ход устранения нарушений
		надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Приморскому краю		Решение от 27.10.2023 № 2310/006-25/536- П/РВП; Учетный номер КНМ: 25230061000203624 823	дверей лестничных клеток (двери на 5 этаже) 2. Графическая часть планов эвакуации не соответствует фактической планировке здания 3. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа 4. При эксплуатации эвакуационных путей допущена фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток 5. Не обеспечено проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами (дыры на цокольном этаже) 6. Допущена эксплуатация после изменения класса		

№ п / п	Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Реквизиты письма- уведомления учредителя о проведении проверки	Выявленные нарушения	Неустраненные нарушения	Ход устранения нарушений
					<p>функциональной пожарной опасности помещений, не отвечающих нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности</p> <p>7. В помещении электрощитовой допущено размещение огнетушителя на полу без специального устройства, исключающего его опрокидывание</p> <p>8. Допущено хранение оборудования под лестничным маршем</p> <p>9. Дежурный персонал не обеспечен исправными ручными электрическими фонарями</p> <p>10. Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов не надежно крепятся к полу (на входе в здание)</p> <p>11. На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в</p>		

№ п / п	Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Реквизиты письма- уведомления учредителя о проведении проверки	Выявленные нарушения	Неустраненные нарушения	Ход устранения нарушений
					<p>составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем</p> <p>12. На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытий полов путей эвакуации</p> <p>13. Не обеспечено проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объекта защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающие соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности</p> <p>14. На объекте защиты не обеспечено хранение технической документации на системы противопожарной защиты</p>		

№ п / п	Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Реквизиты письма-уведомления учредителя о проведении проверки	Выявленные нарушения	Неустранимые нарушения	Ход устранения нарушений
8.	01.02.2024 – 21.02.2024	Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Приморскому краю	Плановая выездная проверка полноты и достоверности представляемых сведений и документов, необходимых для назначения и выплаты страхового обеспечения, а также для возмещения расходов страхователя на выплату социального пособия на погребение	Решение от 01.02.2024 № 2503240000131/ПД С-ВНиМ	Акт выездной проверки от 29.03.2024 № 25032480000133 на 11 листах.	В процессе устранения	В процессе устранения
9.	01.02.2024 – 21.02.2024	Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Приморскому краю	Плановая выездная проверка на тему: 1) правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 2) полноты и достоверности представляемых страхователем сведений и документов, необходимых для назначения и выплаты обеспечения по	Решение от 01.02.2024 № 25032450000101	По пункту 1 – нарушения отражены в акте выездной проверки от 29.03.2024 № 25032450000103 на 11 листах; По пункту 2 - нарушения не выявлены, составлен акт от 29.03.2024 № 25032470000033	По пункту 1 – нарушения в процессе устранения	По пункту 1 – нарушения в процессе устранения

№ п / п	Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Реквизиты письма- уведомления учредителя о проведении проверки	Выявленные нарушения	Неустраненные нарушения	Ход устранения нарушений
			страхованию, а также для принятия решения о финансовом обеспечении расходов страхователя на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников и санитарно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами.				

И.о. ректора ФГБОУ ВО «ВВГУ»



С.Ю. Голиков